

ПИТАЊЕ:

Postovani,

predmernom javnom nabavkom je predvidjeno da se kabal polaze po zidu bez sliceva, I stemanja. Takodje nije predvidjeno nikakvo krpjenje. Da li je u pitanju novi objekat.

Da li stojite pri tome da nema probijanja otvora.

ОДГОВОР:

Поштовани,

Није у питању нови објекат.

Као што је наведено у уводном делу Спецификације радова: „Предмером се обухватају и сва шлицовања, штемовања и крпљења грађевинских елемената која се јављају при извођењу инсталација.“

Такође, иако то није посебно наглашено, подразумева се и пробијање отвора.

Миле Катић, лице за контакт / организатор практичне наставе

Техничка школа „Михајло Пупин“ Инђија